

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
отдел надзорной деятельности по Ярославскому и Некрасовскому районам

Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 76-54-37

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 113/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа имени  
Ф.И. Толбухина Ярославского муниципального района  
здание дошкольных групп**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам. главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Борисенкова №113 от 09.08.2019 г, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. 14 августа 2019 года по 10 ч. 00 мин. 27 августа 2019 года государственным инспектором Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору майором внутренней службы Роговой Анной Вадимовной проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля исполнения ранее выданного предписания № 94/1/1 от 10.08.2018 по адресу: 150512 Ярославская область, Ярославский район, с. Андронники, ул. Ярославская дом 15.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Стецович Ольгой Григорьевной, зам. директора Саковой С.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Дверь прачечной/гладильной (заполнение в противопожарной преграде) не соответствует требуемому пределу огнестойкости E130* (предлагается с 10.08.2018)	п. 7.4 СНИП 21-01-97* таблица2*	10.08.2020	



2.	Эвакуационный путь из спального помещения старшей группы по кровле здания проходит по горючему основанию (предлагается с 10.08.2018)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 п. 6.24* СНиП 21-01-97* СНиП 11-26-76 п.2.11	10.08.2020	
3.	Эвакуационный путь из спального помещения средней группы по кровле здания проходит по горючему основанию (предлагается с 10.08.2018)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 п. 6.24* СНиП 21-01-97* СНиП 11-26-76 п.2.11	10.08.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Ярославского и Некрасовского районов  
Ярославской области по пожарному надзору  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 27 » 08 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

« 27 » 08 20 19 г.  
(подпись)



А.В.Рогова  
(подпись)

М.Л.П.\*

директор Стеньков О.С.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области